

FLUXO TECNOLOGIA

FT-2010 · Chillers

Revisão 2026-10-05 · R01 · Documento preliminar para validação técnica

Parâmetro	Informação / situação
Capacidade frigorífica publicada (preliminar)	740 W
Temperatura de referência da capacidade	Em validação
Faixa publicada (preliminar)	5 a 40 °C
Reservatório publicado	Aproximadamente 5 L
Potência elétrica	Em validação
Alimentação / fases / frequência	Em validação
Dimensões externas / úteis	Em validação
Peso	Em validação
Conexões / materiais	Em validação
Fluidos permitidos e limites	Em validação
Condições de ensaio	Em validação
Vazão / pressão por modelo	Em validação; 7 a 29 L/min é intervalo da família

Dados publicados do catálogo recuperado; códigos e desempenho sujeitos à aprovação do fabricante. Não substitui especificação contratual. Estabilidade e uniformidade são grandezas distintas.